

附件 1:

关于部分低压元件产品强制性认证依据 GB/T22794 标准换版的决议

TC06-2018-04

一、新旧标准主要差异说明（旧版标准 GB/T22794-2008、新版标准 GB/T22794-2017）

- 1、适用范围中新增 F 型 RCD。
- 2、条款 9.1.2 新增验证在复合剩余电流稳定增加时正确动作的试验。
- 3、条款 9.1.3 新增验证突然施加复合剩余电流时正确动作的试验。
- 4、条款 9.2.3 新增三极和四极 B 型 RCD 仅由两极供电时的正确动作。

二、标准实施转换需补充试验项目说明

序号	检验项目	条款	试品数量	备注
1	验证在复合剩余电流稳定增加时正确动作	9.1.2	3 台	
2	验证突然施加复合剩余电流时正确动作	9.1.3		
3	验证三极和四极 B 型 RCD 仅由两极供电时的正确动作	9.2.3	3 台	仅适用于三极和四极 B 型 RCD

TC06 低压元件技术专家组秘书处
(上海电器设备检测所有限公司代章)

2018 年 12 月 30 日