



产 品 安 全 认 证 规 则

CQC11-465424-2009

照明电器附件安全认证规则

Safety Certification Rules for Lamp holders for Lighting Accessories

2009 年 10 月 28 日发布

2009 年 10 月 30 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则代替 CQC/RV021-2002，主要变化如下：

- 1) 依据的标准换版；
- 2) 证书有效期定为 4 年。

本规则于 2011 年 4 月 25 日第一次修订，主要变化为：

- 1) 适用范围删去“启动装置（电子触发器）”产品；
- 2) 删去标准 GB19510.2-2005 及其相关内容。

本规则 2015 年 12 月 1 日第二次修订，主要变化是：

- 1) 用 GB20550-2013 替换旧版标准 GB20550-2006；
- 2) 用 GB19510.1-2009 替换旧版标准 GB19510.1-2004；
- 3) 证书有效期改为长期；
- 4) 删除有关复审的内容。

本规则 2018 年 6 月 4 日第三次修订，主要变化是：

- 1) 用 GB/T20550-2013 替换旧版标准 GB20550-2013。

制定单位：中国质量认证中心

参与起草单位：国家灯具质量监督检验中心

主要起草人：陈松，黄红，李自力，李锴。

本规则历次版本发布情况：

—CQC/RV021-2002

1. 适用范围

本规则适用于下列照明电器附件的安全认证：

- a) 预热型荧光灯用可更换辉光启动器（以下简称为荧光灯启动器）；
- b) 额定电压不超过 250V 管形荧光灯直流电子镇流器，包括普通照明用、公共交通照明用、航空照明用、应急照明用直流电子镇流器（以下简称为直流电子镇流器）。

2. 认证模式

认证模式为：产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上同时符合以下条件可以作为一个申请单元：

3.1.1 荧光灯启动器

- a. 外壳材料是否属于绝缘材料
- b. 可用作II类荧光灯具的可触及启动器
- c. 具有相同工作时间限制装置
- d. 适用于额定功率大于 80W 的灯
- e. 相同适用温度范围
- f. 相同的安装方式
- g. 是否属于同一个输出电压等级
- h. 同一生产厂生产

3.1.2 直流电子镇流器

- a. 适用相同的标准
- b. 线路图和印刷线路板图相同
- c. 安装方式相同
- d. 额定电压范围和设计电压相同
- e. 接地措施相同
- f. 结构相同
- g. 工作的环境温度相同
- h. 使用相同种类的电池（若有）
- i. 同一生产厂生产

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写)
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 关键元器件和/或主要原材料清单；

- d.同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明
- e.各个型号的外观和关键结构照片

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- e. 其他需要的文件

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品。必要时，增加样品补充差异试验。

4.1.2 样品数量

申请人按 CQC 的要求送样，并对样品负责。

试验的数量：荧光灯启动器：20 个（另送 10 只电容器），其它启动器主检规格 6 只；直流电子镇流器：6 只及配套使用的电池（若有）；必要时，根据 CQC 要求加送被覆盖型号的样品。

4.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具试验报告后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 试验要求

4.2.1 依据标准

GB/T20550-2013《荧光灯用辉光启动器》

GB19510.1-2009《灯的控制装置 第 1 部分 一般要求和安全要求》

GB19510.5-2005《灯的控制装置 第 5 部分 普通照明用直流电子镇流器的特殊要求》

GB19510.6-2005《灯的控制装置 第 6 部分 公共交通运输工具用直流电子镇流器的特殊要求》

GB19510.7-2005《灯的控制装置 第 7 部分 航空照明用直流电子镇流器的特殊要求》

GB19510.8-2005《灯的控制装置 第 8 部分 应急照明用直流电子镇流器的特殊要求》

4.2.2 试验项目及要求

型式试验的项目为 4.2.1 适用标准规定的相关产品的全部检测项目。

4.2.3 试验方法

依据 4.2.1 适用标准规定的试验方法和/或引用的试验方法进行试验。

4.2.4 型式试验时限

正常情况下，试验时间一般为 30 个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和重新试验的时间除外），从收到样品和检测费用起计算。

4.2.5 判定

型式试验应符合 4.2.1 中相关标准和 4.2.2 规定的要求。

产品如有部分试验项目不符合标准的要求，允许申请人整改后重新提交样品进行试验。重新试验的样品数量和试验项目视不合格情况由检测机构决定。

4.2.6 型式试验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份型式试验报告。

4.3 关键元器件/零部件/原材料要求

关键元器件/零部件/原材料见《照明电器附件关键元器件/零部件/原材料》（附件 1）。为确保获证产品的一致性，关键元器件/零部件/原材料的技术参数、规格型号、制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验（或提供书面资料确认），经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

5. 初始工厂检查

5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和《照明电器附件安全认证工厂质量控制检测要求》（附件 2）进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与《型式试验报告》上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与《型式试验报告》及《产品描述》中一致；
- 3) 认证产品所用的关键元器件/零部件/原材料应与《型式试验报告》及《产品描述》中一致；
- 4) 认证产品一致性检查的选样原则：每个认证单元产品应至少抽取一个规格型号做一致性检查。工厂检查时，对产品安全性能可采取现场见证试验。

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品型式试验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品型式试验和工厂检查也可同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

工厂检查人·日数根据工厂的生产规模来确定，一般工厂检查时间为 2 人·日。

5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对型式试验、工厂检查结论进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每一个申请认证单元颁发一份认证证书。

6.2 认证时限

在完成产品型式试验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内出具认证证书。

6.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

7. 获证后的监督

获证后监督的内容包括工厂产品质量保证能力的监督检查+获证产品一致性检查+监督抽样检验。

7.1 监督检查时间

7.1.1 监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 6 个月后可以安排年度监督，初始工厂检查和监督检查及每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明制造商、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人日数一般为 1 人·日。

7.2 监督检查的内容

CQC 根据 CQC/F 001-2009 《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》，对工厂进行监督检查。3，4，5，9 及 CQC 标志和认证证书的使用情况，是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。

按照《照明电器附件安全认证工厂质量控制检测要求》（附件 2）对产品质量检测进行核查。

7.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.4 监督抽样检验

产品一般应抽取未进行初次型式试验并代表最不利元件和外壳组合的一个规格产品。

检验样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，工厂检查时如不能抽到样品，相关产品的抽样应在工厂检查之日后 20 个工作日内完成。工厂应在规定的时间内，将样品送至指定的检验机构。检验机构在规定的时间内完成检验。

抽样检测的样品数量、试验项目及要求同第 4 章。

如果抽样检测的样品检验不合格，则判定对应证书所覆盖型号不符合认证要求，监督检验不合格。

7.5 结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督检验结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督检验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 8.3 规定执行。

8. 认证证书

8.1 认证证书的保持

8.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期为长期。证书有效性通过定期的监督维持。

8.1.2 认证产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化，或产品中涉及安全的设计、结构参数、外形、关键元器件/零部件/原材料及 CQC 规定的其他事项发生变更时，持证人应向 CQC 提出变更申请。

8.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排检验和/或工厂检查，则检验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础。检验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

8.2 认证证书覆盖产品的扩展

8.2.1 扩展程序

认证持证人需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检验和/或工厂检查，对符合要求的，根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

原则上，应以最初进行型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

8.2.2 样品要求

持证人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的认证证书。


9. 认证标志的使用

持证人应按《CQC 标志管理办法》申请备案或购买认证标志。使用标志应符合《CQC 标志管理办法》。

9.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



获证产品如需使用 10mm 及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志（**CQC**或）。

9.2 认证标志的加施

证书持有者应向 CQC 购买标准规格的标志，或者申请并按《CQC 标志管理办法》中规定的合适的方式来加施认证标志。应在产品本体或最小包装上加施认证标志。

10. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

附件 1

照明电器附件关键元器件/零部件/原材料

关键安全元器件和零部件清单、检测依据的标准和随整机试验送样数量。

零部件名称	国家标准号	对应 IEC 标准	送样数量
螺纹接线端子	GB7000.1 第 14 章	IEC60598-1 第 14 章	12 个, 随整机试验
无螺纹接线端子	GB7000.1 第 15 章	IEC60598-1 第 15 章	12 个, 随整机试验
外壳绝缘材料	GB19651.1	IEC60838-1	随整机试验
导体	GB19651.1	IEC60838-1	随整机试验

附件 2

照明电器附件安全认证工厂质量控制检测要求

产品名称	依据标准	试验要求 (标准条款编号)	频次	操作方法	例行 检验	确认 检验
荧光灯启动器	GB/T20550-2013	常态电气强度	全检	对启动器外壳施加 1800V, 1s 的 50Hz 正弦交流电压, 启动器应不闪络, 不击穿。	✓	
		功能测试	全检	与相应荧光灯和镇流器配套使用时, 应能正常工作	✓	
		外观检查	全检	按标准要求进行测试	✓	
		电气强度和抗无线电干扰电容器的防潮性能试验	抽检	按标准要求进行测试		✓
		耐久性试验	抽检	按标准要求进行测试		✓
		耐热、耐火	抽检	按标准要求进行测试		✓
直流电子镇流器	GB19510.1-2009 GB19510.5-2005 GB19510.6-2005 GB19510.7-2005 GB19510.8-2005	电气强度	全检	带电体与壳体之间施加 1800V, 1s 不击穿	✓	
		功能试验	全检	施加规定电压, 接入正常工作电路, 试验光源应能正常燃点	✓	
		标志	抽检	按标准要求进行		✓
		介电强度	抽检	按标准要求进行		✓
		耐热、防火	抽检	按标准要求进行		✓

注: (1) 例行检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行;

(2) 确认检验应按标准规定的参数和方法, 在规定的周围环境条件下进行; 确认检验的抽检频次可按生产批进行, 也可按一定时间间隔进行, 但最长时间间隔不应超过一年。

(3) 试验项目适用于那种试验 (指例行检验和确认检验), 就在相应试验栏中打“✓”。



申请人名称:

申请编号:

一、样品情况

产品类型:

型号规格:

商标:

主要技术参数:

产品图(可另附页)

产品外观及关键结构照片:

二、单元内覆盖型号系列说明或差异描述:

三、关键元器件/零部件/原材料清单

序号	关键元器件/零部件/原材料	使用材料	型号规格	制造商(全称)	简述进厂检验项目
1	接线端子				
2	外壳绝缘材料				
3	导体				

注:应列出每种关键零部件的所有制造商。

四、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键元器件/零部件/原材料等与相应申请认证产品保持一致。

获证后,本组织保证获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键元器件/零部件/原材料。如果关键元器件/零部件/原材料需进行变更(增加、替换),本组织将向 CQC 提出变更申请,未经 CQC 的认可,不得擅自变更使用,以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

申请人:

公章

日期: 年 月 日